

CDA0018

ODLUKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE CARNETOVE OPREME NA USTANOVAMA KOJE SU SPOJENE U CARNET MREŽU

Klasa: 220-000/06-01/10

Kategorija: ODLUKA

Trajanje: do opoziva

Ur.broj: 650-28-06-01

Datum nastanka: 28.08.2003.

Verzija: 4.0 (01.3.2006.)

URL: <ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0018.pdf>

Prije dobivanja opreme i spajanja u CARNet mrežu, kao i trajno nakon spajanja, ustanove koje su po važećoj Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa klasificirane kao:

1. Ustanove iz kategorije 2.1.1. i 2.1.3., dužne su osigurati slijedeće tehničke uvjete:

1.1. Prostoriju za smještaj čvornog računala i komunikacijske opreme

- Pristup prostoriji i opremi treba biti kontroliran, a ulazna vrata u prostoriju moraju biti široka minimalno 80 cm;
- Ustanova je dužna osigurati ormar za smještaj CARNetove računalne i komunikacijske opreme, s ograničenim pristupom, minimalnih dimenzija: 25U visina, 60 cm širina i 100 cm dubina;
- Komunikacijski ormar mora imati dovoljno slobodnog prostora s prednje i stražnje strane (150 cm s prednje i 100 cm sa stražnje strane) radi mogućnosti otvaranja i zatvaranja vrata i postavljanja opreme;
- Komunikacijski ormar mora imati dovoljno slobodnog prostora na bočnim stranicama (po 70 cm sa svake strane) radi mogućnosti prolaza i skidanja bočnih stranica po potrebi.

1.2. Lokalnu telekomunikacijsku instalaciju

- Ako računalna oprema nije u prostoriji gdje je telekomunikacijski razvodni ormar potrebno je provući telekomunikacijski kabel, tehničke specifikacije prema dogovoru s CARNetom, od mjesta razvodnog ormara do prostorije gdje će se nalaziti oprema. Potrebno je na oba kraja kabela ostaviti minimalno 1,5 m slobodnog dijela kabla zbog potreba instalacije.

1.3. Napajanje električnom energijom

- Potrebno je osigurati najmanje četiri priključna mjesta mrežnog napajanja za napon 220 V u blizini komunikacijskog ormara ili u ormaru (poželjno neprekidno napajanje).

1.4. Temperaturu i vlagu

- U prostoriji treba osigurati stabilnu temperaturu između 15 i 27 stupnjeva Celzijusa;
- Vlaga u prostoriji mora biti između 45% i 55 %.

2. Ustanove iz kategorije 2.1.2., dužne su osigurati slijedeće tehničke uvjete:

2.1. Prostoriju za smještaj komunikacijske opreme

- Pristup prostoriji i opremi treba biti kontroliran;
- Za komunikacijski ormar u koji se smješta oprema treba predvidjeti dovoljno prostora s prednje i stražnje strane (150 cm s prednje i 100 cm sa stražnje strane) radi mogućnosti otvaranja i zatvaranja vrata te postavljanja opreme, kao i na bočnim stranicama (po 70 cm sa svake strane) radi mogućnosti prolaza i skidanja bočnih stranica po potrebi.

2.2. Lokalnu telekomunikacijsku instalaciju

- Ako računalna oprema nije u prostoriji gdje je telekomunikacijski razvodni ormar potrebno je provući telekomunikacijski kabel, tehničke specifikacije prema dogovoru s CARNetom, od mjesta razvodnog ormara do prostorije gdje će se nalaziti oprema. Potrebno je na oba kraja kabela ostaviti minimalno 1,5 m slobodnog dijela kabala zbog potreba instalacije.

2.3. Napajanje električnom energijom

- Potrebno je osigurati najmanje četiri priključna mjesta mrežnog napajanja za napon 220 V u blizini komunikacijskog ormarića ili u ormariću (poželjno neprekidno napajanje).

Kada ustanova osigura navedene uvjete potrebno je dopisom ili e-mailom o tome obavijestiti CARNet. Za eventualne dodatne informacije ustanova se može obratiti pismom, telefaxom ili e-mailom na adresu:

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet

10000 Zagreb
J. Marohnića 5

e-mail: SZC@CARNet.hr

fax: +385 1 616 5 615
tel: +385 1 616 5 670

Po primitku obavijesti ustanove o ispunjenim uvjetima, ovlaštena osoba CARNeta najavit će se kontakt osobi ustanove za provjeru ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta, nakon čega će uslijediti instalacija opreme.